



Notfall Gärtnerei Oberhasli

Eine zuerst unbekannte Menge an Heizöl lief in Oberhasli aus einer mobilen Heizanlage aus. Mithilfe eines Saugbaggers ist auch dieser Einsatz geglückt.

Notfalldaten

Aufgebot Durch	AWEL Zürich
Notfallmeldung	Ausgelaufenes Heizöl in einer Gärtnerei
Jahr	2021

Einsatzbeschreibung

In Oberhasli war eine noch unbekannte Menge Heizöl aus einer mobilen Heizanlage ausgelaufen. Das AWEL informierte uns vor Ort, dass sie einen Saugbagger benötigen, um das Erdmaterial im Bereich des versickerten Heizöls abzusaugen. Um den Schaden möglichst gering zu halten, mussten wir schnell reagieren. Innerhalb kurzer Zeit war die Saugtechnik der Eberhard Bau AG vor Ort und begann das Material abzusaugen. Gleichzeitig organisierten wir einen Saugwagen der Mökah AG. Dieser spülte die Entwässerungsleitungen, in welche das Heizöl geflossen war.

In einer Tiefe von rund 1,50 m merkten wir, dass sich das Heizöl bereits ausserhalb der Entwässerungsleitungen ausgebreitet hatte. Darum organisierten wir in kürzester Zeit einen Mobilbagger und zwei Lastwagen. Nach rund acht Stunden Arbeit und der Entsorgung von über 100 m³ Aushub (lose), beendete das AWEL die Aushubarbeiten.